

URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
WPLYNEŁO
10.06.2020
L.dz. Krosno, dnia 01.06.2020r.
Podpis
L.dz. RE6/RM/P/2020/05/548/1580/2020/201252016/288/201206

Gmina Kołaczyce
ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce

Dotyczy: utwardzenia terenu w m. Sieklówka

W nawiązaniu do pismo L. dz./RE6/RM/P/2020/5/548 z dnia 08.05.2020r. (data wpływu do RE Krosno 11.05.2020r.) dotyczącego utwardzenia terenu działki o numerze ew. 703/5 w miejscowości Sieklówka oraz zabezpieczenia istniejącej linii kablowej niskiego napięcia przebiegającej przez tą działkę informujemy, że akceptujemy przedłożony na załączniku mapowym sposób zabezpieczenia kabla przy uwzględnieniu następujących warunków:

1. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać ręcznie z zachowaniem przepisów BHP oraz po uprzednim pisemnym zgłoszeniu robót do RE Krosno wraz z podaniem adresu inwestora oraz numeru PESEL – w przypadku firmy numer NIP.
2. Na kabel nN należy założyć po istniejącej trasie rurę ochronną dwudzielną koloru niebieskiego o średnicy 110 mm. Zwrócić szczególną uwagę na założenie rury ochronnej na łuku kabla (blisko kościoła).
3. Roboty związane z założeniem rury ochronnej należy zlecić firmie lub elektrykom posiadającym stosowne uprawnienia i doświadczenie w wykonaniu tego typu robót.
4. Wykonane roboty założenia rury ochronnej na kabel są odpłatne i podlegają odbiorowi przez pracowników RE Krosno. Termin odbioru robót należy telefonicznie uzgodnić z pracownikami RE Krosno – nr tel. 13-4435240 lub 13 - 4375110 lub 13 - 4375115

Z poważaniem

Do wiadomości:

- 1 x Adresat
1 x RE Krosno - RM
1 x PE Jasło

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Krosno
Z-ca Dyrektora
Dariusz Garbacik