


[illegible]

1. Jako zwód poziomy wykorzystywać metalowe pokrycie dachu i obróbi blacharskie.
2. Elementy metalowe wystające ponad dach i kominy obić zwodami poziomymi lub glicowymi.
3. Elementy metalowe na dachu poręczące ze zwodami i w części naziemnej stosować Dreżn fl8 mm
4. Uziom - bednarka FeZn2x54 na gr. 0,6 m i prętowe
5. Przewody odprowadzające - w rurkach R128,15 p.t.
6. Zaciśki rezywizyjne w skrzyżnackach kontrolnych p/t
7. Połączenie w ziemi spawane, na dachu skracane
9. Metal, rury spłaz, polaczące na obiekcie z otokiem.
10. Stosować osprzet odgrom. wg kat. "Elko-Bis"
11. Instal. odgrom. wykonać zgodnie z PN-IEC 61024

	Obiekt: Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Izby Muzealnej w Kołaczycach, dz. nr 235 Inwestor: Gmina Kołaczycze, ul. Rynek 1 Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Zad.: Instalacja odgromowa Treść rys.: RZUT DACHU 1:100		Projekt: Tarnopak	Projektant: inż. Ludwik Więch Upraw. nr GT-8347/42/77	Podpis:	Rys. nr E-5
				Data: 2012-03-09	Asyst. proj. mgr inż. Marcin Cieśla		
			Sprawdz. inż. Stanisław Kmak upr. nr ANB.V.7342-48/93				