

Starostwo Powiatowe w Jasle
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel. (13) 44-83-410

OPINIA Nr ZUDP GN-IV.6630.251.2013

Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: **Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja parkingu, trasa kanalizacji deszczowej wraz z usytuowaniem separatora z osadnikiem i kanałem odciażającym, studni rewizyjnych i wpustów ulicznych.**

dla: **GRĄDAŁSKI ANDRZEJ**
Podleszany 240g 39-300 Mielec

Na zlecenie z dnia: znak: -

Data wpływu: 11.03.2013

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje POZYTYWNIE z uwagami lokalizację obiektu:

Położonego: **Kołaczyce - miasto**
Obręb: Kołaczyce, dz.: 1061/2, 1071, 1074, 1083, ul.Szpitalna

UWAGI I ZALECENIA:

1. Pozytywna opinia jest jedną z opinii wymaganych przez właściwy organ architektoniczno-budowlany.
2. Uzgodnienie dokumentacji jest ważne 3 lata od dnia wydania.
3. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez uprawnionego geodetę (Ustawa Prawo geodezyjne i kart. z 17.05.1989 Dz.U.Nr 193 z 2010 r poz. 1287).
4. Po zakończeniu budowy obiektu /w przypadku urządzeń podziemnych - przed ich zasypaniem/ inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionemu geodecie (Ustawa Prawo geodezyjne i kart. z 17 maja 1989 Dz.U.Nr 193 z 2010 r poz 1287).
5. Zobowiązuje się wykonawcę prac instalacyjnych do zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się w pobliżu projektowanych tras. Roboty ziemne w pobliżu tych punktów wykonywać tak, aby nie naruszyć ich położenia. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego /Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999 r Dz. U. nr 45 poz. 454 z 1999r.

6. Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:

<i>ZUDP Jasło</i>	Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie pod nadzorem administratora sieci.
<i>Rejon Energetyczny Krosno</i>	Roboty ziemne w pobliżu kabla energetycznego prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika RE - Krosno.
<i>TPSA Oddział Krosno</i> Ciolkosz Bogdan	Istniejącą sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć zgodnie z wydanymi przez TPSA warunkami technicznymi. Kanalizację tt zabezpieczyć ławą betonową lub rurą ochronną dwudzielną. Przed rozpoczęciem prac poinformować TPSA w terminie podanym w warunkach technicznych. Sporządzić prot. odbioru.
<i>ZG Rejon Dystrybucji Gazu Jasło</i> Harmata Ryszard	Roboty ziemne w rejonie skrzyżowań z istniejącym gazociągami wykonywać ręcznie pod nadzorem RDG Jasło a z odbioru spisać protokół. Technologię wykonania nawierzchni nad istniejącym gazociągiem uzgodnić z ZG w Jasle

STAROSTA
mgr inż. Teresa Pachana
 Przewodniczący Zespołu
 Uzgadniania Dokumentacji Projektowej