

Jasło, dn. 28.02.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Jasle
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel. (13) 44-83-410

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GN-III.6630.13.2017

Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r poz. 520 z późniejszymi zmianami)

Przedmiot narady: Trasa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 73
Lokalizacja: Kołaczyce - miasto
Obręb: Kołaczyce, dz.: 111, 245, 246, 247
Wnioskodawca: GMINA KOŁACZYCE ul. Rynek 1 38-213 Kołaczyce
Inwestor: GMINA KOŁACZYCE ul. Rynek 1 38-213 Kołaczyce
Przewodniczący: Teresa Pachana - Główny Specjalista w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Jasle
Opłata nr: 1517/2017
Sposób przeprowadz.: stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu: 20.02.2017
Data narady: 28.02.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie, pod nadzorem administratora sieci.
Zobowiązuje się wykonawcę prac instalacyjnych do zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem.
Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych/Dz.U.nr 45 poz.454 z późn. zmianami/..

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Uwagi
1	GDDKiA	- Mazirek Dorota	- bez uwag
2	Miasto i Gmina Kołaczyce	- Grela Marcin	- bez uwag
3	Oddział Zakład Gazowniczy Gazownia w Jasle	- Szpak Dariusz-	roboty ziemne w rejonie istniejącego gazociągu wykonywać ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Jasle.
4	OGP "GAZ System"	- przedstawiiciel nieobecny	Skrzyżowanie projektowanego kabla z gazociągiem podlega odbiorowi.
5	Orange Polska S.A.	- Ciołkosz Bogdan	- bez uwag
6	Podkarpacki Zarząd Melioracji i UW ST Jasło	- Juszczyk Krzysztof	- bez uwag
7	Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne " TELGAM " S.A.	- Filus Zbigniew	- bez uwag
8	Rejon Energetyczny Krosno	- Dziamba Ireneusz	- dołączyć warunki przyłączenia proj. urządzeń do istniejącej sieci energetycznej . Prace ziemne w pobliżu przebiegającego równolegle kabla energetycznego SN prowadzić ręcznie.
9	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach Sp.z o.o.	- przedstawiciel nieobecny	

Stwierdza się zgodność odpisu
z oryginałem
Jasło, dnia 28.02.2017
podpis

Zup. STAROSTY
Pachana
mgr inż. Teresa Pachana
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej